

ANEXO:

Del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Privada N°46/23. SEGUNDO LLAMADO- Exp 5604/2022

Objeto: Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado para inmueble recientemente alquilado para UFI Gualeguaychú

Renglón N° 1: Provisión, instalación, retiro e instalación:

A- Provisión, instalación equipo Split de 4.500 frig. (frío-calor) tipo Surrey, BGH, Midea, o superior calidad con instalación incluida. Equipos identificados como 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

Para los equipos 1-3-5-6-7. No incluir cañerías de refrigeración, cableado, ni desagües ya que se encuentran contemplados en obra. (ver plano adjunto). Realizar prueba de presión con nitrógeno para asegurar que la misma no tenga pérdida alguna.

El equipo 2:

Deberá considerarse cable canal para el cubrimiento de las cañerías de refrigeración y desagüe.

Extender mediante soldaduras las cañerías de refrigeración existentes a la nueva ubicación según plano adjunto.

Extender con cañería rígida el desagüe asegurando su correcta pendiente.

Cantidad: 6 (seis): P.U.:\$..... P.T.: \$.....

B- Provisión e instalación equipo Split de 3.000 frig. (frío-calor) tipo Surrey, BGH, Midea, o superior calidad con instalación incluida.

Equipos identificados como 4 y 9.

Para los equipos 4-9 NO incluir cañerías de refrigeración, cableado, ni desagües ya que se encuentran contemplados en obra (ver plano adjunto). Realizar prueba de presión con nitrógeno para asegurar que la misma no tenga pérdida alguna.

Cantidad: 2 (dos): P.U.:\$..... P.T.: \$.....

C- Retiro y reinstalación equipo Split de 3.000 frig que se encuentra instalado en el Edif. Tribunales Central ubicado en calle Roque Sáenz Peña N°94. Deberá considerarse nuevos materiales para su instalación.

Equipo identificado como 8.

Deberá considerarse cable canal para el cubrimiento de las cañerías de refrigeración y desagüe.

Extender mediante soldaduras las cañerías de refrigeración existentes a nueva ubicación según plano adjunto.

Extender con cañería rígida el desagüe asegurando su correcta pendiente.

Cantidad: 1 (uno): P.U.:\$..... P.T.: \$.....

D- Provisión e instalación de equipos Split de 4.500 frig. (frío-calor) tipo Surrey, BGH, Midea, o superior calidad con instalación incluida. Equipos identificados como 10 y 12.

Incluir cañerías de refrigeración, cableado, desagües (ver plano adjunto).

Cantidad: 2 (dos): P.U.:\$..... P.T.: \$.....

E- Retiro y reinstalación equipos Split de 3.000 frig. (frío-calor) que se encuentra instalado en el edificio Tribunales Central ubicado en calle Roque Sáenz Peña N°94. Deberá considerarse nuevos materiales para su instalación.

Equipo identificado como 11.

Incluir cañería de refrigeración, cableado, desagües (ver plano adjunto).

Considerar cañería de refrigeración de las secciones adecuadas a los equipos a instalar, con aislantes térmicos en todo su recorrido y desagües para los equipos 10-11 y 12 a instalar.

Cantidad: 1 (un): P.U.:\$..... P.T.: \$.....

IMPORTANTE:

-Considerar cañería de refrigeración de las secciones adecuadas a los equipos a instalar, con aislantes térmicos en todo su recorrido y desagües para los equipos 10-11-12 a instalar.

- Los equipos 1-3-4-5-6-7-9 ya tienen desagües y cañerías de refrigeración preinstaladas en obra (NO PRESUPUESTAR). Realizar prueba de presión con nitrógeno para asegurar que la misma no tenga pérdida alguna.

- Considerar caballetes con tacos de goma. Las unidades exteriores se colocarán en azotea accesible, según plano.

- Los conductores de interconexión serán subterráneos tipo sntenax Prysmian.

- Considerar cinta de aluminio para las cañerías que se encuentran expuestas al exterior.

- Considerar la instalación de los equipos acondicionadores de aire a una altura en la que no se perjudique su funcionamiento en modo calefacción.

TOTAL RENGLON N°1: \$.....

TOTAL GENERAL:\$.....

SON PESOS:\$.....

REQUISITOS DE LA OFERTA:

Especificar término de garantía:

Especificar marcas y modelos:.....

- **Especificar Plazos de entrega:**
- **ALTERNATIVAS:** Se aceptarán siempre observando la calidad y características técnicas de los bienes y/o servicios que se desea adquirir/contratar. (art. 2º del Pliego de Condiciones Particulares).
- **Domicilio Electrónico:** deberá consignarse un correo electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que deban emitirse.:

DE RESULTAR ADJUDICATARIO:

- **De las Exigencias para el pago:** deberá tenerse en cuenta, sin excepción, que no se efectuarán los pagos correspondientes por los bienes y/o servicios entregados o prestados, en caso de no cumplimentar los requisitos establecidos en los arts. 7º y 8º del Pliego de Condiciones Particulares.

- **Notificación:** la adjudicación de los bienes y/o servicios objeto de la presente, será notificada desde el correo electrónico oficial de la Oficina de Compras y Asesoramiento del S.T.J. (compras@jusentreros.gov.ar), a la dirección que la empresa consigne en su oferta. El sólo envío del correo electrónico será constancia suficiente para acreditar la debida notificación, eventualmente de no mediar acuse de recepción por parte de la adjudicataria, dentro de los 5 días de remitido aquel.

Oficina de Compras y Asesoramiento – S. T. J. - Paraná, septiembre de 2023